

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в
городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском,
Чагодощенском, Бабаевском районах**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, http://35.rospotrebnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 273-16-2023

г. Череповец

10.04.2023 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах **Малышевой Анастасией Николаевной** при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный центр № 36» (МАОУ «Образовательный центр № 36»), ИНН 3528065107, ОГРН 1023501247395, ул. Центральная, д. 18, д. 20, г. Череповец, Вологодская область

Выявлены следующие нарушения обязательных требований

1. В здании по ул. Центральная, 20 в туалетной группы № 2 на потолке отслаивается краска, поверхности неровные, в группе № 1 в буфетной на потолке и стене, в туалетной на потолке отслаивается краска, в группе № 1 в раздевалке на откосах окна краска потрескалась, в групповой поверхности стены над окнами неровная, краска отслаивается, следы протечек, в кабинете логопеда поверхности стен неровные, неплотно прилегают обои, в группе № 5 в раздевалке и групповой на стенах имеются следы протечек, краска отслаивается, в спальне поверхности стен неровные (обои отслаиваются), в туалетной на потолке и стенах имеются следы протечек, краска отслаивается, в физкультурном зале на стене отслаивается краска, в прачечной (в помещении постирочной) на стене отслаивается краска, на пищеблоке в овощном цехе и возле служебного входа на стенах отслаивается краска, что является **нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

2. В здании по ул. Центральная, 20 в физкультурном зале поверхность пола имеют дефекты, повреждения, что является **нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

3. В здании по ул. Центральная, 20 в спальне группы № 2, в спальне группы № 5, в спальне группы № 4, в музыкальном зале используются лампы накаливания (при необходимом использовании разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп), что является **нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

4. В здании по ул. Центральная, 20 оконные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии (открытие для мытья и проветривания затруднено, поверхности рам неровные, между рамами имеется мусор, имеются грязные стекла) в раздевалке и спальне группы № 2, в раздевалке и спальне группы № 1, в раздевалке группы № 3, в раздевалке группы № 5, в раздевалке группы № 4, в музыкальном зале, в физкультурном зале, что является **нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-**

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В здании школы по ул.Центральная, 18 на пищеблоке в моечной столовой посуды, в моечной кухонной посуды, в сыром цехе, в коридоре производственных помещений, в горячем цехе, в складском помещении потолки и стены неровные, имеются трещины, краска отслаивается, имеются следы протечек на потолке и стене в складском помещении, в спортзале на потолке и стене имеются следы протечек, на правой лестнице, в коридоре 3 этажа на стенах и потолке имеются следы протечек, стены неровные, в кабинетах № 215, № 302, № 304, № 311, № 313, № 315, в актовом зале, в коридоре перед кабинетом музыки, в холле при центральном входе на потолке и стенах имеются следы протечек, в кабинете № 317 поверхности стен и потолка неровные, в туалете мальчиков (помещение № 210), в туалете девочек (помещение № 212) на потолке и стенах имеются протечки, поверхности стен и потолка неровные, в коридоре перед мастерской и в мастерской стены неровные, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В здании школы по ул.Центральная, 18 в кабинетах № 201, 202, 301, музыки, в коридоре перед кабинетом музыки, в мастерской поверхности полов имеют дефекты, повреждения, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В здании школы по ул.Центральная, 18 имеются неработающие светильники в кабинетах № 209, 302, 304, 317, мастерской, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В здании школы по ул.Центральная, 18 в кабинетах № 201, 202, 209, 301, 302, 304, 315, 317, музыки, технологии имеются лампы с разным светоизлучением, в кабинете № 202, 317 используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Оконные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии (открытие для мытья и проветривания затруднено, поверхности рам неровные, между рамами имеется мусор, имеются грязные стекла) в спортзале, во всех учебных кабинетах (где не заменены на новые окна), в мастерской, рекреациях 1, 2, 3 этажей, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В спортзале установлены не снимаемые решетки на батареях, что не позволяет проводить ежедневную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нет доступа к батареям), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. На пищеблоке школы для приготовления пищи используется посуда не из нержавеющей стали, неисправна овощечистка, в сыром цехе отсутствует прибор для обеззараживания воздуха (при отсутствии холодного цеха), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. В моечной кухонной посуды в пищеблоке школы установлена 1 ванна при необходимых 2 ваннах, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., табл.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

| № п/п | Требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований | Срок устранения нарушений |
|----------|--|---------------------------|
| 1. | Обеспечить ровные поверхности в здании по ул.Центральная, 20 в туалетной группы № 2 (потолок), в группе № 1 в буфетной на потолке и стене, в туалетной (потолок), в группе № 1 в раздевалке (на откосах окна), в групповой (стена над окнами), в кабинете логопеда (стены), в группе № 5 в раздевалке и групповой (стены), в спальне (стены), в туалетной (потолок и стены), в физкультурном зале (стена), в прачечной (в помещении постирочной) (стены), на пищеблоке в овощном цехе и возле служебного входа (на стенах) | До 01.10.2024г. |
| 2. | Обеспечить поверхности полов без дефектов и повреждений в здании по ул.Центральная, 20 в физкультурном зале | До 01.10.2024г. |
| 3. | Обеспечить использование разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп в здании по ул.Центральная, 20 в спальне группы № 2, в спальне группы № 5, в спальне группы № 4, в музыкальном зале | До 01.10.2024г. |
| 4. | Обеспечить удовлетворительное состояние оконных блоков, возможность их открытия для мытья и проветривания, ровные поверхности рам в здании по ул.Центральная, 20 в раздевалке и спальне группы № 2, в раздевалке и спальне группы № 1, в раздевалке группы № 3, в раздевалке группы № 5, в раздевалке группы № 4, в музыкальном зале, в физкультурном зале | До 01.10.2024г. |
| 5. | Обеспечить ровные поверхности в здании школы по ул.Центральная, 18 на пищеблоке в моечной столовой посуды, в моечной кухонной посуды, в сыром цехе, в коридоре производственных помещений, в горячем цехе, в складском помещении (потолки и стены) устранить следы протечек на потолке и стене в складском помещении, в спортзале на потолке и стене, на правой лестнице, устранить следы протечек и обеспечить ровные стены и потолки в коридоре 3 этажа, устранить следы протечек в кабинетах № 215, № 302, № 304, № 311, № 313, № 315, в актовом зале, в коридоре перед кабинетом музыки, в холле при центральном входе, обеспечить ровные стены и потолок в кабинете № 317, в туалете мальчиков (помещение № 210), в туалете девочек (помещение № 212), в коридоре перед мастерской и в мастерской | До 01.10.2024г. |
| 6. | Обеспечить поверхности полов без дефектов и повреждений в здании школы по ул.Центральная, 18 в кабинетах № 201, 202, 301, музыки, в коридоре перед кабинетом музыки, в мастерской | До 01.10.2024г. |
| 7. | Обеспечить исправность светильников в здании школы по ул.Центральная, 18 имеются неработающие светильники в кабинетах № 209, 302, 304, 317, мастерской | До 01.10.2024г. |
| 8. | Обеспечить использование ламп с одинаковым светоизлучением в здании школы по ул.Центральная, 18 в кабинетах № 201, 202, 209, 301, 302, 304, 315, 317, музыки, технологии. Не использовать разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные) в кабинете № 202, 317 | До 01.10.2024г. |
| 9. | Обеспечить удовлетворительное состояние оконных блоков, возможность их открытия для мытья и проветривания, ровные поверхности рам в спортзале, во всех учебных кабинетах (в том | До 01.10.2024г. |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| | числе закончить замену окон, где уже проведена частичная замена, в мастерской, рекреациях 1, 2, 3 этажей | |
| 10. | Обеспечить возможность проведения ежедневной уборки в спортзале (обеспечить доступ к батареям) | До 01.10.2024г. |
| 11. | В здании школы по ул.Центральная, 18 обеспечить использование для приготовления пищи посуды из нержавеющей стали, обеспечить исправность овощечистки, оборудовать в сыром цехе прибор для обеззараживания воздуха | До 01.10.2024г. |
| 12. | В здании школы по ул.Центральная, 18 обеспечить оборудование моечной для мытья кухонной посуды двумя моечными ваннами | До 01.10.2024г. |

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Образовательный центр № 36», ул.Центральная, д.20, г.Череповец, Вологодская область.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодышенском, Бабаевском районах по адресу ул.Ломоносова, 42, г.Череповец, тел. (8202) 57-96-44, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора

А.Н.Мальшева

С предписанием ознакомлен

(подпись)

О.А.Алексеева
(Ф.И.О.)

«10» апреля 2023г.

Предписание направлено по адресу:
